

雄立大電力顧問有限公司

電氣設備檢查記錄表

服務專線：(07)7662200(代表號)

檢查日期：112年11月17日

公司名稱		電 號						
雄立大電力顧問有限公司		32-6100-10						
項次	檢 查 項 目	檢查方法	危險評估 正常 異常	項次	檢 查 項 目	檢查方法	危險評估 正常 異常	
1	電力電纜 (CABLE)					呼吸器之乾燥劑是否良好	目視	
	電纜頭有無龜裂破損	目視				本體溫度是否過高	量測	✓
	電纜導線溫度是否過高	量測				本體油量是否足夠	目視	
2	電錶箱 (MOF)				6	電容器 (SC)		
	台電封印是否完整	目視	✓			磁套管是否污損	目視	
	箱體有無生銹	目視	✓			外殼有無生銹漏油	目視	✓
3	配電盤 (HV PANEL)					呼吸器之乾燥劑是否良好	目視	
	儀表指示是否正常	目視				自動功率調整器功能是否正常	操作	✓
	箱體有無生銹	目視				本體功能是否正常	量測	✓
	電壓、電流切換開關是否正常	操作			7	分電盤 (LV PANEL)		
	箱體有無接地	目視				指示儀表是否正常	目視	✓
4	配電室 (場所)					指示燈是否燒毀	目視	✓
	維修通道是否有雜物	目視	✓			控制開關是否良好	操作	✓
	環境溫度是否過高	量測	✓			保護開關溫度是否過高	量測	✓
	照明、通風是否良好	目視	✓			分路導線溫度是否過高	量測	✓
	是否有漏(積)水現象	目視	✓			盤內照明是否良好	目視	✓
	隔離圍籬(牆)是否完好	目視	✓			盤內散熱是否有良好	目視	✓
5	變壓器 (TR)					盤內是否有灰塵、雜物	目視	✓
	磁套管是否污損	目視				箱體有無接地	目視	✓
	外殼有無生銹漏油	目視	✓			箱體有無生銹	目視	✓
契約容量		KW		最高需量	KW		功率因數	99 %

檢討及建議說明：

1. MP 3P 230V 電法 - 4
2. 其餘低壓供電正常

用戶簽章	張松生	檢查人員	趙哲偉
------	-----	------	-----

