

電梯保養作業表

建物名稱：樂群國小

服務編號：

保養日期：112 年 11 月 14 日


保養員：劉冠佑

劉進祥
乙級064-001228


三太機電

第一聯(白色)公司留存聯

第二聯(藍色)客戶留存聯



項次	作業項目	號機	大小	項次	作業項目	號機	大小
機械室							
1	機械室環境狀況		✓	5	電磁制車器		20
2	受電盤・制御盤・信號盤		00	6	乘場選擇器		
3	電動機・牽引機		00	7	調速機		
4	電動發電機・起動盤						
車廂內							
8	車廂走行狀態		00	12	車廂操作盤・指示燈		00
9	對外部連絡裝置		✓	13	車廂門・門踏板		00
10	停電燈裝置		✓	14	閉門安全裝置(Safety shoe)		
11	車廂內裝・照明・通風扇		✓	15	門手動開放		✓
車廂上							
16	車廂上環境狀況		00	18	導滑器・導輪		00
17	門之開閉狀態		00	19	給油器		00
乘場							
20	車廂著床狀態		00	22	乘場門・門踏板		00
21	門開閉裝置			23	乘場按鈕・指示燈		00
升降路內・機坑							
24	升降路內・機坑內環境狀況		00	30	上・下部極限開關動作確認		✓
25	車廂・配重之轉向輪			31	緊急停止裝置點檢		
26	主鋼索・調速鋼索・點檢			32	移動電纜		
27	導軌點檢・鋼帶點檢			33	緩衝器點檢		00
28	配重器		✓	34	各張力輪		00
29	Dr SW動作・Dr Lock機構點檢		00				



請實施日常管理作業

- ・每日早晨應作至少一次上下運轉，以確認應無異常現象。
- ・請指導乘客嚴守乘員數、載重量之規定。
- ・請指導乘客在車廂內勿作搖晃或跳躍等異常加振之動作。
- ・請指導勿讓幼童單獨搭乘電梯。
- ・地震、火災時請指導切勿搭乘電梯。

連絡事項

小分貨梯更換兩用電源內叫梯信號機

大分門選擇日調整



作業記號說明：「✓」：無異狀，「△」：需整被，「×」：需修理，
「○」：已更換另件或已調整。
橫線或斜線者，係表示作業外項目予以刪除。

客戶簽認：

王明金